

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому р-ну
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны. 2т.5-15-39ogpsbgpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 101/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного вида

(далее МДОБУ «Детский сад № 2»)

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Р.М. Саковича от 02 ноября 2018 № 101 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 21 ”	<i>ноября</i>	20	<i>18</i>	г. с	<i>10</i>	час.	<i>00</i>	мин. до	<i>13</i>	час.	<i>00</i>	мин.	Продолжительность	<i>3</i>
“ 23 ”	<i>ноября</i>	20	<i>18</i>	г. с	<i>10</i>	час.	<i>00</i>	мин. до	<i>13</i>	час.	<i>00</i>	мин.	Продолжительность	<i>3</i>
“ 29 ”	<i>ноября</i>	20	<i>18</i>	г. с	<i>14</i>	час.	<i>00</i>	мин. до	<i>18</i>	час.	<i>00</i>	мин.	Продолжительность	<i>4</i>
“ 07 ”	<i>декабря</i>	20	<i>18</i>	г. с	<i>10</i>	час.	<i>00</i>	мин. до	<i>12</i>	час.	<i>00</i>	мин.	Продолжительность	<i>2</i>
“ 14 ”	<i>декабря</i>	20	<i>18</i>	г. с	<i>14</i>	час.	<i>00</i>	мин. до	<i>16</i>	час.	<i>00</i>	мин.	Продолжительность	<i>2</i>

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Сосиной Олесей Игоревной территории, здания и помещений, документов МДОБУ «Детский сад № 2», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 19, совместно с заведующим МДОБУ «Детский сад № 2» Садовниковой Аллы Ивановны, заместителем заведующего по АХР Шепеленко Екатериной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
101/1/1	В помещениях электрощитовых, гладильной установлены деревянные двери, обитые металлическим листом.	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные	22.07.2019

		<p>техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>п. 1.82 (СНиП 2.08.02-89*) Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.</p>	
101/1/2	<p>Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при пожаре на объекте введена в эксплуатацию 30 ноября 2008 года, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренной заводом-изготовителем оборудования.</p>	<p>п. 61 (ППР в РФ) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>п. 63 (ППР в РФ) Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p>	22.07.2019

		<p>На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</p> <p>п. 1.10 (РД 009-02-96) После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p>п. 2.15 (Паспорт ИП 212-41М)</p>	
--	--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2.	Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» СНИП 2.08.02-89 является переизданием СНИП 2.08.02-89 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. № 26 от 30 апреля 1993 г. № 18-12, с изменениями № 3 и 4, утвержденными постановлением Госстроя России от 26 января 1999 г. № 4, от 12 февраля 2001 г. № 10, а также с изменением № 5, утвержденным постановлением Госстроя России от 23 июня 2003 г. № 98.
3.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)
4.	Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт РД 009-02-96 Москва 1996 г.
5.	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 768-ст

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Сосина О.И.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
«14» декабря 2018 год



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
заведующий МДОБУ «Детский сад № 2» Садовникова А.И.
(должность, фамилия, инициалы)
«14» декабря 2018 год



(подпись)