



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Минусинск

№ - 24811

«30» ноября 2018г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Котковым Андреем Васильевичем при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад № 2»), юридический адрес: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 19, ОГРН 1022401537377 зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы № 10 по Красноярскому краю от 09.12.2002 ИНН 2455017097, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 5962 от 06.11.2018 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 24808 от 30.11.2018).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МДОБУ «Детский сад № 2» устранить нарушения:

1. п. 8.5. п. 8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), выразившемся в не обеспечении соблюдения режима проветривания помещений с пребыванием детей в помещениях МДОБУ

«Детский сад № 2», а именно в группах: № 3 старшая «Подсолнушек» все окна в групповой (4 окна), в туалете (1 окно); № 10 подготовительная к школе «Золотая рыбка» все окна в групповой (4 окна), в приемной (1 окно); № 1 подготовительная к школе «Гномики» все окна в групповой (4 окна), приемной (1 окно) и в туалете (1 окно); № 5 старшая «Степашка» все окна в групповой (3 окна), в приемной (1 окно), в спальне (1 окно) и в кабинете «Дефектолога» (2 окна); № 8 2-я младшая «Колокольчик» все окна в групповой (3 окна), в приемной (1 окно) и в спальне (4 окна); № 6 подготовительная к школе «Петушок» все окна в групповой (4 окна), в приемной (1 окно) и в туалете (1 окно); № 7 средняя «Мишутка» все окна в групповой (4 окна) и в приемной (1 окно); № 4 средняя «Солнышко» все окна в групповой (4 окна), в приемной (1 окно) и в туалете (1 окно); № 2 2-я младшая «Дюймовочка» все окна в групповой (3 окна), в приемной (1 окно) и в спальне (3 окна); № 9 старшая «Чебурашка» все окна в групповой (3 окна), в приемной (1 окно) и в спальне (3 окна), в музыкальном зале (10 окон), окна имеют конструкцию не предусматривающую возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, установленные оконные блоки старые, деформированные, имеют дефекты, фрамуги и форточки заклеены и забиты, в связи с чем, форточки и фрамуги на окнах не функционируют.

Срок исполнения настоящего предписания: 18.11.2020.

2. п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившемся в отсутствии в раздаточных группах: № 3 старшая «Подсолнушек»; № 10 подготовительная к школе «Золотая рыбка»; № 1 подготовительная к школе «Гномики»; № 5 старшая «Степашка»; № 8 2-я младшая «Колокольчик»; № 6 подготовительная к школе «Петушок»; № 7 средняя «Мишутка»; № 4 средняя «Солнышко»; № 2 2-я младшая «Дюймовочка» и № 9 старшая «Чебурашка» гибких шлангов с душевой насадкой для ополаскивания посуды (в том числе столовой).

Срок исполнения настоящего предписания: 18.11.2020.

3. п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившемся в не доведении уровней искусственной освещенности в групповой группы № 5 старшая «Степашка» до нормируемых показателей.

Срок исполнения настоящего предписания: 18.11.2020.

4. п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившемся в использовании не влагостойкого материала для отделки потолка в туалете группы № 5 старшая «Степашка» и в туалете группы № 10 подготовительная к школе «Золотая рыбка», а именно на потолке в туалете имеются дефекты в виде шелушения краски, сырости, плесени, водяных подтеков, возникших от попадания атмосферных осадков через не герметичную кровлю.

Срок исполнения настоящего предписания: 18.11.2020.

5. п. 7.8. и п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившемся в использовании в групповой группы № 3 старшая «Подсолнушек» и в

групповой группы № 4 средняя «Солнышко» детского сада источников искусственного освещения находящихся в неисправном состоянии.

Срок исполнения настоящего предписания: 18.11.2020.

6. п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» выразившемся в использовании в групповых помещениях детского сада материалов для пола не допускающего проведение должным образом влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивающего защиту от проникновения грызунов, а именно: на момент проведения проверки в группе № 3 старшая «Подсолнушек» в групповой полы покрыты линолеумом, имеющей механические повреждения, порезы, щели; в группе № 8 2-я младшая «Колокольчик» в групповой полы покрыты линолеумом, имеющей механические повреждения, щели; в группе № 2 2-я младшая «Дюймовочка» в приемной и спальне полы покрыты линолеумом имеющим механические повреждения, порезы; в группе № 9 старшая «Чебурашка» в групповой и спальне полы покрыты линолеумом имеющим механические повреждения, порезы.

Срок исполнения настоящего предписания: 18.11.2020.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного вида».

О ходе выполнения настоящего предписания сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске в срок до **19.11.2020**.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске (662610, г. Минусинск, ул. Комарова, 1) письменную информацию об устранении выявленных нарушений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам



С.Л. Синюк

Отметка о вручении предписания

гав. Вит. Саввинов А.Ч.
« 26 » 12 2018г.